

ALLEGATO A

Articolo 1 Software in assistenza

Dovrà essere garantita e compresa l'assistenza, per tutta la durata del contratto su tutti i prodotti sotto elencati.

Per i prodotti sottoelencati dovrà essere previsto inoltre il relativo contratto di manutenzione stipulato con il distributore del software stesso che copra **24 mesi** di assistenza. Una copia di tale contratto dovrà essere fornita alla U.O. U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica; questi prodotti dovranno essere aggiornati all'ultima versione disponibile (compreso major release) , su richiesta della U.O. stessa:

Software	Data inizio
InfrastruXure Central Basic	01/02/2020

Articolo 2 Appareti in assistenza

Il seguente materiale deve essere coperto dal contratto di assistenza e manutenzione:

2.3 Sala Ced

Codice	Descrizione	Quantità
SY20K40H	Symmetra PX 20KW Scalable to 40kW N+1, 400V	1
SYPM10KH	Symmetra PX 10KW POWER MODULE, 400V	1
SYBT4	Battery Module for Symmetra PX	16
PSX-PDU230V	PSX-PDU230V	1
ACRC103CW	Inrow 300mm chilled water compreso accessori	4
AP7852	Rack PDU Metered	7
AP9335TH	APC Temperature & umidity sensor	4
AP9465	InfrastruXure Central Basic (compreso licenza software 25 nodi)	1
NBRK0201	Netboz Rack Monitor 200	2
AP9341	APC Temperature & umidity expansion module	4
AP9224110	APC 24 Port 10/100 ethernet switch	1
WSAT-XEE 82	Chiller Gruppo frigo	2
Wilo TOP-SD 50/15	Elettropompa gemellare	2
	Serbatoio di accumulo 500Lt	1
	Sistema di Accesso tramite lettore biometrico e rfid	1

Dovranno essere effettuate 2 visite di controllo annuali sulle strumentazioni indicate e con particolare attenzione ai 2 chiller (WSAT-XEE 82), ai 4 Inrow RC (ACRC103CW) e al gruppo di continuità (SY20K40H), con la sostituzione dei materiali ordinari, di consumo e componenti necessari alla corretta manutenzione (es. filtri, batterie dell'UPS etc.), in modo da garantire il corretto funzionamento dell'intera infrastruttura